

## چک لیست ایمنی حریق

خیر	تا حدودی	بلی	سئوالات مطرح شده
			۱ آیا در کارخانه مرکز آتش نشانی وجود دارد؟
			۲ آیا درهای خروجی به تعداد کافی در کارگاه ها موجود است؟
			۳ آیا هرگونه دفتر یا مکان آسایش در انبارها به اندازه کافی از محل انبار فاصله دارد؟
			۴ آیا تعداد و نوع خاموش کن ها، شیرهای آتش نشانی و لوله های آب کافی است؟
			۵ آیا انبارها مجهز به سیستم های اعلام حریق خودکار مانند آب پاش ها و یا دیتکتورها می باشند؟
			۶ آیا محل نصب خاموش کننده ها از نظر دید، دسترسی و ضربه خوردن و سرمازدگی مناسب است؟
			۷ آیا نقشه و یا علائمی برای نشان دادن محل وسایل اطفاء حریق وجود دارد؟
			۸ آیا کپسول ها به موقع شارژ می شوند؟
			۹ آیا کارگران آموزش کافی برای استفاده از کپسول دیده اند؟
			۱۰ آیا کپسول ها در فاصله مناسب با توجه به شعاع حفاظتی شان قرار دارند؟
			۱۱ آیا محل نگهداری خاموش کننده های دستی چرخدار با رنگ قرمز مشخص شده است؟
			۱۲ آیا ساختمان انبار مقاومت کافی در برابر حریق دارد؟
			۱۳ آیا در کارگاه ها و انبار سطل های شن وجود دارد؟
			۱۴ آیا بازدید و سرویس وسایل اطفاء حریق به موقع صورت می گیرد؟
			۱۵ آیا فایر باکس ها دارای اجزاء کاملی هستند؟
			۱۶ آیا شیلنگ فایر باکس ها نقص دارد؟
			۱۷ آیا پس از استفاده از فایر باکس ها، جمع آوری شیلنگ و سایر اجزاء آن و خنک نمودن شیلنگ انجام می شود؟
			۱۸ آیا در هنگام استفاده از فایر باکس ها، مانعی بر سر راه آنها قرار ندارد؟
			۱۹ آیا جریان آب فشار قوی د رلوله های متصل به شیلنگ ها همواره برقرار است؟
			۲۰ آیا وسایل گرمادهنده ی معیوب و غیرمجاز در کارگاه موجود است؟